

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS DE GAS

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según R.E. N° 1573, de fecha 23 de Septiembre de 2005.

**CERTIFICADO DE LOTE N°** : G 7972- 07 - 00  
**FECHA DE EMISIÓN** : 15 de Septiembre de 2006  
**NORMAS O ESPECIFICACIONES**  
**TÉCNICAS DE CERTIFICACIÓN** : UNE-EN 676:1997 (PC 96)

Se certifica el siguiente tipo de producto de gas, presentado según solicitud de aprobación N° S-2612 de fecha 16 de Agosto de 2006.

### 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 1.1. DENOMINACIÓN : Quemadores automáticos de aire forzado que utilizan combustibles gaseosos.  
1.2. MARCA : FBR  
1.3. MODELO : GAS X2CE  
1.4. N° DE SERIE : Ver punto 5.2  
1.5. FABRICANTE : F.B.R. BRUCIATORI S.r.L  
1.6. DIRECCIÓN DEL FABRICANTE : 37050 Angiari Verona - Via Vittorio Veneto 152  
1.7. PROCEDENCIA : Europa  
1.8. PAÍS DE ORIGEN : Italia  
1.9. SOLICITANTE : ALBIN TROTTER & ACV LTDA.  
2.0. DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE : San Pablo N° 3800, Quinta Normal, Santiago.

### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FÍSICAS

#### 2.1. IDENTIFICACIÓN DIMENSIONAL Y FÍSICA DEL PRODUCTO

- Designación : Quemador de aire forzado a gas, categoría I<sub>2</sub>
- Dimensiones : Alto = 280 mm  
Ancho = 500 mm  
Fondo = 400 mm
- Consumo : 93 kW (Máximo)  
40,8 kW (Mínimo)
- Peso : 14 kg.
- Conexión : 1" III
- Presión : 18 mbar
- Tipo de gas : GN
- Materiales : Cabeza de combustión y plato estabilizador de llama de acero, brida de acero aluminizado, carcasa protectora, presostato de aire. Rampa de gas: Válvula de seguridad, válvula de trabajo, presostato gas, toma de presión de gas, filtro estabilizador, encendido ionizado.

- 2.2. MARCA DE CONFORMIDAD : ---  
2.3. NORMA DE FABRICACIÓN : ---



Instituto Nacional de Normalización INN, Acreditación CP 013

G 7972 - 07 - 00

1 de 2

3. **OBSERVACIONES GENERALES**

- 3.1. Resolución Exenta SEC N° 745/2004: **NO APLICA**  
3.2. Resolución Exenta SEC N° 1495/2001: **CUMPLE**

4. **USOS** : Calderas y Hornos


5. **APROBACIÓN Y ALCANCE**

- 5.1. En atención a que este producto de gas cumple con las normas y/o Especificaciones Técnicas asignadas para los análisis y/o ensayos, se otorga el presente **Certificado de Lote**, de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y normativas vigentes.  
5.2. El presente Certificado ampara el Lote y los números de serie siguiente, los artefactos van identificados mediante sellos de la Entidad Certificadora

Lote 14 unidades  
N° Serie A984183027 / A982836004 / A0127127002 / A0234507043 / A0234507044 /  
A0234507037 / A0234507030 / A0234507046 / A0234507038 /  
A0234507029 / A0234507047 / A0234507050 / A971383080 / A0127127018

6. **ANTECEDENTES**

- 6.1. Se adjunta Solicitud de Certificación N° S-2612.  
6.2. Este Certificado se extiende en dos ejemplares originales.  
6.3. Se adjunta Informe de Ensayo N° I-02325/6.

  
\_\_\_\_\_  
**GIACOMO BIANCARDI P.**  
Representante Legal del  
Organismo Certificador

  
\_\_\_\_\_  
**CRISTIAN MOYA H.**  
Profesional Responsable de los  
Ensayos, autorizado por S.E.C.

**SICAL**  
INGENIEROS S.A.

